

## Info till vårdnadshavare för barn vid Singsby daghem/Trapetsen

### Tidigare information

Korsholms kommuns fastighetsverk har via infobrev 7.5.2021 informerat om den undersökning och de tillfälliga åtgärder man låtit göra i den gamla skolfastigheten där Singsby daghem/Trapetsen idag har sin verksamhet.

Ett infotillfälle gällande åtgärderna hölls 24.8. via Teams där man hade möjlighet att diskutera och ställa frågor till representant för ingenjörbyrå Kronqvist som gjort undersökningen.

### Problem och åtgärder

De problem som konstaterats vid daghemmet är följande:

- byggtkniska brister i krypgrunden och golvbjälklaget
- undertryck mot krypgrunden
- spår av läckage i innertaken

Fastighetsverket har under sommaren 2021 gjort följande åtgärder:

- tätning av golv- och vägganslutningar i utrymmen ovanför krypgrunden
- tätningar runt fönster
- tätningar av genomföringar
- sanering av krypgrunden

I krypgrunden har det installerats en klimatmaskin som torkar luften och en undertrycksfläkt så luft inte skall läcka uppåt.

Ventilationen inne i huset har balanserats så att det inte skall suga luft ur krypgrunden och andra konstruktioner.

Under hösten loggas tryckskillnaderna mellan daghem och krypgrund för att kontrollera att undertrycksfläktarna i krypgrunden fungerar korrekt. Dessa mätningar är klara inom september månad.

### Info från kommunens inomhusluftgrupp

Kommunens inomhusluftgrupp höll möte 20.9. och ger med anledning av mötet följande information.

Den av ingenjörbyrå Kronqvist gjorda undersökningen kompletteras med materialprov ur byggandens konstruktioner och man kommer även att mäta tryckdifferensen i byggnaden. Svaren undersökningarna beräknas vara klara 8.10, då ges ny information.

### Barn med symptom

Om barn vid daghemmet uppvisar symptom som antas bero på inomhusluften i byggnaden är det viktigt att man kontaktar hälsovården för utredning. Därefter kan man även ta kontakt till Västskustens miljöenhet /Annika Öst för att ge en skriftlig redovisning.



**KORSHOLM  
MUSTASAARI**

Korsholms kommun  
Koncernförvaltning  
Centrumvägen 4  
65610 Korsholm  
06 327 7111  
www.korsholm.fi

### **Ytterligare information**

Ytterligare information i ärendet ger fastighetschef Ronny Haglund, tel. 050 69620

Med vänlig hälsning

Korsholms kommuns inomhusluftgrupp



**KORSHOLM  
MUSTASAARI**

Korsholms kommun  
Koncernförvaltning  
Centrumvägen 4  
65610 Korsholm  
06 327 7111  
[www.korsholm.fi](http://www.korsholm.fi)