



20.5.2022

Diarienummer
KOMU/582/02.08.01.01/2022

ANBU DS FÖRFRÅGAN FÖR BYGGANDE AV TRYCKAVLOPPSLEDNING I VÄSTERHANKMO, skede 3

Korsholms kommun begär anbud enligt följande:

Upphandlingsenhet

Korsholms kommun
Samhällsbyggnad/Vattentjänstverket
Industrivägen 6 A, 65610 Korsholm
Kontaktperson: Vattenförsörjningschef Andreas Granholm, 050 69 615, e-post:
andreas.granholm@korsholm.fi

Upphandlingsförfarande

Selektivt förfarande.

Föremål för upphandlingen

Utbyggnaden av kommunalt avloppsledningsnät i Västerhankmo inleddes 2020 och har delats upp i flera delprojekt under åren 2020 – 2023. I denna anbudsförfrågan ingår det tredje och sista delprojektet vars omfattning framgår av bifogad karta och specifikationen i "Anbudets innehåll" nedan. Den uppskattade totalsträckan är ca 1550 m.

Ledningsnätet byggs till största delen som ett s.k. tryckavloppsledningsnät. Anskaffning och installationen av linjepumpstationen ingår i anbudsförfrågan. Fastigheterna ansluts via tryckavlopp med fastighetsvisa pumpstationer som vattentjänstverket anskaffar och levererar till resp. fastighet.

De fastighetsvisa pumpstationernas installation hör till fastighetsägarna och skall således inte beaktas i anbudspriset.

Obligatoriska krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska ha erfarenhet från motsvarande arbeten och ha tekniska färdigheter att genomföra projektet och i anbudet ska redogöras hur projektet kommer att genomföras.

Den valda leverantören ska före avtal ingås lämna utredning om att företaget är antecknat i förskottsutbetalningsregister, arbetsgivarregister och register över mervärdesskattskyldiga samt ge handelsregisterutdrag och intyg över att skatter och lagstadgade försäkringspremier är betalda. Lagen om beställansvar förutsätter även utredning över hur företagshälsovården är ordnad och vilka kollektivavtal som tillämpas.

Utdragen och intygen får vara högst två månader gamla. Anbudsgivaren ska ha en ikraftvarande ansvarsförsäkring.

Arbetsledaren för projektet bör kunna kommunicera med kunderna på svenska och finska.

Anbudets innehåll

Anbudsgivaren ska bekanta sig med projektet före anbudslämnandet och vattentjänstverkets arbetsledare Johanna Santamäki kan kontaktas gällande visning i terrängen.

Entreprenaden är planerad att förverkligas enligt tillgängliga budgetmedel och en preliminär tidtabell är 1.9 – 31.11.2022.

Anbudet ges i euro (moms 0%).

Enhetspris skall också ges för sprängning av sten > 2,0 m³ctr och sprängning av berg euro/m³ctr



20.5.2022

Diarienummer
KOMU/582/02.08.01.01/2022

Priser kommer att användas vid eventuell kreditering eller debitering om de i anbudsförfrågan uppskattade mängderna avviker från det förverkligade. Stenar vars storlek är under 2 m³ktr skall ingå i anbudspriset.

I anbudet ska ingå:

- Beskrivning av företaget och det projektteam som kommer att delta i projektet samtliga som deltar i projektet ska ha giltigt arbetssäkerhetskort, vattenledningsarbete och Vägskydd 1.
- Om underentreprenörer kommer att användas skall dessa namnges i anbudet och samma kompetenskrav gäller även för dem.
- Kostnader för en spadkarl som deltar i projektet hela tiden skall ingå i priset.
- Entreprenören skall delta i terräng- och fastighetsbesök som sker i samband med utmärkning av ledningsdragningen.
- I anbudet skall ingå installation av tryckavloppsledningen enligt bifogad karta.
- Installationen omfattar grävning, tryckavloppsrören, montering av avloppsledning, allt kopplingsarbete samt återfyllning av grävskaktet.
- Entreprenören undviker att orsaka skador på odlingsmark. Eventuella skador skall åtgärdas innan åkerbruket inleds 2023 och kostnaden för återställandet skall ingå i anbudet.
- Maskinflyttningskostnader skall ingå i priset.
- I entreprenaden skall ingå 20 m³ stensprängning och 10 m³ bergssprängning och materialet skall transporteras ca 10 km till jorrdumpningsplatsen på Fågelberget i Smedsby. Utjämning av stenmassorna på dumpen skall också ingå i entreprenadpriset.
- Installation av Y-stycken för anslutning av tomtavloppsledningar till huvudledningen samt grävande av fastigheternas anslutningsledningar.
- Varje tomtledning förses med avstängningsventil och avloppsledningen efter avstängningsventilen som förses med svetsbar ändpropp och lämnas synlig.
- Material (kross) för återställande av gårdsvägar.
- Alla avstängningsventiler, ändproppar och Y-stycken anskaffas av beställaren och hämtas av entreprenören från lagret i Smedsby.
- Avloppsledningsnätets slutritningar och provtryckningsdokument överläts före ibruktagning/mottagning.
- Entreprenören skall skaffa kabelkartor och beställa kabelvisning vid behov. Vattenledningskartor fås av beställaren.
- Om sprängningsarbete måste utföras skall sprängningsplan lämnas in i god tid för godkännande av den valda entreprenören.
- Anskaffning och installation av en linjepumpstation ingår i entreprenaden och omfattar grävning, fyllning med kross under betongbottenplattan, anskaffning och montering av betongplattan, montering av pumpstationen på betongplattan, anslutning av avloppsledningarna, fyllning kring pumpstationen, transport och montering av telefonstolpe (11 m lång) för antenn, kabelskyddsror mellan elstolpen och elcentralen. Telefonstolpen anskaffas av beställaren och hämtas från kommunens lager.
- Vattenposten och avstängningsventilen som placeras bredvid pumpstationen anskaffas av byggherren, men installation och kopplingsarbetet skall ingå i entreprenaden. Varifrån vattenledningen skall dras framgår ur planeringshandlingarna.
- Elanslutning till pumpstationerna beställs av byggherren, men beställning av elmätaren, anslutning till elnätet, koppling av elmatning i pumpstationens elcentral samt dokumenterad ibrukstagningsbesiktning ingår i entreprenaden och skall således ingå i anbudet. (kräver samarbete med auktoriserad elentreprenör).



20.5.2022

Diarienummer
KOMU/582/02.08.01.01/2022

Byggherrens anskaffningar/åtagande som således inte skall ingå i anbudet:

- Markanvändningstillstånd av markägare
- Överenskommelse med respektive fastighetsägare om inkoppling av fastighetens avlopp till ledningsnätet koordineras av verkets arbetsledare.
- Stenplockning och kalkning efter att schaktområdet återställts.
- Anskaffning av 11m stolpe
- Anskaffning av vattenpost och avstängningsventil till linjepumpstationen.
- Alla avstängningsventiler, ändproppar och Y-stycken på avloppsledningen
- Fastighetsvisa pumpstationer
- Avverkning av ledningsgata

Allt annat som framkommer på ritningarna och dokument och inte specifikt anges som byggherrens anskaffningar/åtagande ingår i entreprenaden!

Anbudet ska uppgöras på svenska eller finska.

Urvalsgrunder och bedömningskriterier

Anbudsgivaren ska ha ekonomiska, tekniska och professionella förutsättningar för att genomföra upphandlingen. Det totalekonomiskt mest fördelaktiga alternativet kommer att väljas under förutsättning att anbudet fyller de krav som ställs i anbudsförfrågan.

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara i kraft till 31.08.2022.

Inlämnande av anbud

Anbud tas endast emot per e-post, till adressen: vattentjänstverket@korsholm.fi

Anbudet ska vara märkta ” Avloppsledning Västerhankmo, skede 3.”

Anbudet ska vara Korsholms kommun tillhanda senast 7.7.2022 kl 12:00

Försenade anbud beaktas inte. Anbud som inte uppfyller anbudsbegäran kommer inte att beaktas.

Anbudet bör uppgöras i sådan form att de inte innehåller affärshemligheter. Personuppgifter och affärshemligheter ska uppges i separat bilaga med märket ”Icke offentlig”.

Förfrågningar

Eventuella förfrågningar om precisering till anbudsförfrågan görs per e-post till adressen vattentjänstverket@korsholm.fi. Förfrågningar besvaras inte per telefon. Frågorna ska ställas före 23.6.2022 kl. 16.00. Svaren publiceras på kommunens hemsida 28.6.2022 kl .15.

Beslutsförfarandet

Tekniska direktören i Korsholm beslutar i ärendet

Vid offentlig upphandling är priserna offentliga för parterna efter det att beslutet har fattats och för allmänheten efter det att avtal har ingåtts.

Öppningstillfället för inkomna anbud är inte offentligt.



20.5.2022

Diarienummer
KOMU/582/02.08.01.01/2022

Korsholms kommun förbehåller sig rätten att godkänna eller förkasta givna anbud.
Kommunen erlägger inte ersättning för eventuella kostnader för uppgörande av anbud.
Om anbudsgivaren vill att utredningsmaterial/visualisering ska returneras bör detta anges i anbudet.

Avtal

Avtal uppkommer förts då beslutet har vunnit laga kraft och avtal har undertecknats av bägge parterna.

Vid upphandlingen följs de allmänna villkoren för offentlig upphandling (JYSE 2014 TJÄNSTER) andra allmänna branschvisa avtalsvillkor.

Vid ingående av avtal tillämpas följande giltighetsföljd:

- 1) upphandlingsavtal
- 2) anbudsfrågan med bilagor
- 3) anbudet med eventuella bilagor
- 4) de allmänna villkoren för offentlig upphandling (JYSE 2014 TJÄNSTER/YSE 1998)

(I avtalet ska anges vilken lag som tillämpas på kontraktet, vilken instans som behandlar meningsskiljaktigheter.)