



TARJOUSPYYNTÖ PAINEVIEMÄRIJOHDON RAKENTAMISESTA VÄSTERHANKMOON, vaihe 3

Mustasaaren kunta pyytää tarjouksia seuraavasti:

Hankintayksikkö

Mustasaaren kunta

Yhdyskuntarakentaminen/Vesihuoltolaitos

Teollisuustie 6 A, 65610 Mustasaari

Yhteyshenkilö ja lisätietoja: Vesihuoltopäällikkö Andreas Granholm, 050 69 615, sähköposti

andreas.granholm@mustasaari.fi

Hankintamenettely

Rajoitettu menettely.

Hankinnan kohde

Kunnan viemäriverkon rakentaminen Västerhankmoon aloitettiin vuonna 2020, ja rakentaminen on jaettu useisiin osaprojekteihin vuosina 2020–2023. Tämä tarjouspyyntö koskee kolmatta ja viimeistä osaprojektia, jonka laajuus käy ilmi liitteenä olevasta kartasta ja alla olevasta erittelystä ”Tarjouksen sisältö”. Osuuden arvioitu kokonaispituus on noin 1550m.

Johtoverkko rakennetaan suurimmaksi osaksi niin kutsuttuna paineviemärijohtona. Tarjouspyyntöön sisältyy linjapumppaamon hankkiminen ja asennus. Kiinteistöt liitetään paineviemäriin kiinteistökohtaisten pumppaamoiden kautta. Kiinteistökohtaisten pumppaamoiden hankkimisesta ja toimittamisesta kiinteistöille vastaa vesihuoltolaitos.

Kiinteistökohtaisten pumppaamojen asennus kuuluu kiinteistöjen omistajille, eikä sitä siten huomioida tarjoushinnassa.

Tarjoajaa koskevat pakolliset vaatimukset

Tarjoajalla on oltava kokemusta vastaavista töistä ja tekniset valmiudet hankkeen toteuttamiseen.

Tarjouksessa on oltava selvitys siitä, miten hanke toteutetaan.

Valitun toimittajan tulee ennen sopimuksen tekemistä jättää selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, sekä toimittaja kaupparekisteriote ja todistus verojen ja lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta.

Tilaaajavastuulaki edellyttää myös selvitystä siitä, miten työterveyshuolto on järjestetty ja mitä työehtosopimuksia työhön sovelletaan.

Otteet ja todistukset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Tarjoajalla tulee olla voimassa oleva vastuuvakuutus.

Hankkeen työjohtajan on osattava kommunikoida asiakkaiden kanssa ruotsiksi ja suomeksi.

Tarjouksen sisältö

Tarjoaja perehtyy hankkeeseen ennen tarjouksen jättämistä. Tarjoaja voi ottaa yhteyttä vesihuoltolaitoksen työjohtajaan Johanna Santamäki ja sopia maastonäytöstä.

Urakka on suunniteltu toteutettavan käytettävissä olevin talousarviovaroin. Työn alustava aikataulu on 1.9.–31.11.2022.

Tarjoushinta ilmoitetaan euroina (alv 0 %).

Lisäksi annetaan yksikköhinta kivien räjäyttämisestä > 2,0 m³tr ja kallion räjäyttämisestä euro/m³tr.

Edellä mainittuja hintoja käytetään mahdollisessa hyvityksessä tai veloituksessa, jos tarjouspyynnössä arvioidut määrät poikkeavat toteutuneesta. Tarjoushintaan sisällytetään kivet, joiden koko on alle 2 m³tr.



Tarjoukseen on sisällyttävä:

- Kuvaus yrityksestä ja hankkeeseen osallistuvasta hanketiimistä. Kaikilla hankkeeseen osallistuvilla on oltava voimassa oleva työturvallisuuskortti, vesityökortti ja tieturva 1 -kortti.
- Työhön osallistuvat aliurakoitsijat tulee nimetä tarjouksessa; aliurakoitsijoita koskevat samat kelpoisuusvaatimukset kuin pääurakoitsijaa.
- Hankkeessa koko hankeajan mukana olevan lapiomiehen kustannusten on sisällyttävä hintaan.
- Urakoitsijan on osallistuttava johtolinjauksen merkitsemisen yhteydessä tehtäviin maasto- ja kiinteistökäynteihin.
- Tarjoukseen on sisällyttävä oheisen kartan mukaisen paineviemärijohdon asennus.
- Asennus käsittää kaivuun, paineviemäriputket, viemärijohdon asennuksen, kaikki kytkentätyöt ja kaivannon täyttämisen.
- Urakoitsijan on vältettävä aiheuttamasta vahinkoa viljelysmaille. Mahdolliset vahingot on korjattava ennen vuoden 2023 viljelyskauden aloitusta ja ennallistamisesta aiheutuvien kustannusten on sisällyttävä tarjoukseen.
- Koneiden siirtokustannusten on sisällyttävä hintaan.
- Urakkaan sisältyy 20 m³ kivien räjäytys ja 10 m³ kallion räjäytys, ja ainekset on kuljetettava maankaatopaikkaan noin 10 kilometrin päähän Sepänkylän Lintuvuorelle. Urakkahintaan on sisällyttävä myös kivimassojen tasoitus maankaatopaikalla.
- Y-kappaleen asennus tonttijätevesiviemäriin pääviemäriin liittämistä varten ja kaivutyö kiinteistön liittämisojoja varten.
- Jokainen tonttijohto varustetaan sulkuventtiilillä, ja sulkuventtiilin jälkeinen viemärijohto varustetaan sulkutulpalla ja jätetään näkyviin.
- Ainekset (murske) pihateiden ennallistamiseen.
- Tilaaja hankkii kaikki sulkuventtiilit, sulkutulpat ja Y-kappaleet ja urakoitsija hakee ne varastosta Sepänkylästä.
- Viemäriverkon loppupiirustukset ja koeponnistuspöytäkirjat luovutetaan ennen käyttöönottoa/vastaanottoa.
- Urakoitsijan tulee hankkia kaapelikartat ja tilata tarvittaessa kaapelinäyttö. Vesijohtokartat saa tilaajalta.
- Jos räjäytystöitä on tehtävä, valitun urakoitsijan on toimitettava räjäytyssuunnitelma hyväksyttäväksi hyvissä ajoin.
- Urakkaan sisältyy yhden linjapumppaamon hankinta ja asennus. Asennukseen kuuluu kaivu, murskeen täyttö betonipohjalaatan alle, betonilaatan hankinta ja asennus, pumppaamon asennus betonilaatalle, viemärijohtojen liittäminen, pumppaamo ympäröivän maa-alueen täyttäminen, puhelintolpan (11 metriä) kuljetus ja asennus antennia varten, sähkötolpan ja sähköaseman välisen kaapelin suojaputket. Tilaaja hankkii puhelintolpan ja se noudetaan kunnan varastosta.
- Rakennuttaja hankkii pumppaamon viereen sijoitettavan vesipostin ja sulkuventtiilin, mutta niiden asennus ja kytkeminen sisältyvät urakkaan. Vesijohtojen asennuspaikka käy ilmi suunnitteluasiakirjoista.
- Rakennuttaja tilaa pumppaamoihin sähköliittymän. Sähkömittarin tilaus, sähköverkkoon liittyminen, sähkönsyötön kytkentä pumppaamon sähkökeskukseen ja dokumentoitu käyttöönottotarkastus sisältyvät urakkaan, ja niiden tulee siten sisältyä tarjoukseen (edellyttää yhteistyötä laillistetun sähköurakoitsijan kanssa).



Rakennuttajan hankinnat/velvoitteet, jotka eivät sisälly tarjoukseen:

- Maankäyttölupa maanomistajalta.
- Vesihuoltolaitoksen työnjohtaja koordinoi kiinteistönomistajien kanssa kiinteistön viemärin kytkemisen viemäriverkkoon.
- Kivien poistaminen ja kalkitseminen, kun kaivualue on ennallistettu.
- 11-metrinen tolpan hankinta.
- Vesipostin ja linjapumppaamon sulkuventtiilin hankinta.
- Kaikki viemärijohtoon sulkuventtiilit, sulkutulpat ja Y-kappaleet.
- Kiinteistökohtaiset pumppaamot.
- Puiden hakkuu johtokäytävän alueelta.

Kaikki muu piirustuksista ja asiakirjoista ilmenevä, jota ei ole erikseen mainittu rakennuttajalle kuuluvaksi hankinnaksi/tehtäväksi, sisältyy urakkaan!

Tarjous laaditaan ruotsiksi tai suomeksi.

Valintaperusteet ja arviointikriteerit

Tarjoajalla on oltava riittävät taloudelliset, tekniset ja ammatilliset edellytykset toimeksiannon suorittamiseen. Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous edellyttäen, että tarjous täyttää tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset.

Tarjouksen voimassaolo

Tarjouksen on oltava voimassa 31.08.2022 asti.

Tarjouksen jättäminen

Tarjoukset otetaan ainoastaan vastaan sähköpostitse, osoitteeseen vesihuoltolaitos@mustasaari.fi.

Tarjoukseen merkintä ”Viemärijohto Västerhankmo, vaihe 3”.

Tarjousten on oltava Mustasaaren kunnassa viimeistään 7.7.2022 klo 12.00.

Myöhästyneitä tarjouksia ei huomioida. Tarjouspyynnön vastaisia tarjouksia ei huomioida.

Tarjoukset on laadittava sellaiseen muotoon, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Tarjoaja esittää henkilötiedot ja liikesalaisuuksiksi katsottavat tiedot erillisellä liitteellä, johon tarjoaja merkitsee ”Ei julkinen”.

Kyselyt

Kysymykset tarjouspyynnön tarkentamiseksi lähetetään sähköpostitse osoitteeseen vesihuoltolaitos@mustasaari.fi. Puhelintiedusteluihin ei vastata. Kysymysten tulee olla perillä viimeistään 23.6.2022 klo 16.00. Vastaukset julkaistaan 28.6.2022 klo 15 kunnan verkkosivuilla kohdassa Ajankohtaista.

Hankintapäätös

Hankintapäätöksen tekee Mustasaaren kunnan tekninen johtaja.

Julkisessa hankinnassa hinnat tulevat julkisiksi asianosaisille, kun hankintapäätös on tehty. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintasopimus on tehty.

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.



Mustasaaren kunta pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset. Kunta ei korvaa kuluja, joita tarjouksen laatimisesta mahdollisesti aiheutuu. Mikäli tarjoaja haluaa selvitys- ja havainnemateriaalin palautettavaksi, tarjoajan on mainittava siitä tarjouksessa.

Sopimus

Sopimus syntyy, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Palvelut) / muita yleisiä alakohtaisia sopimusehtoja.

Sopimusasiakirjoja noudatetaan seuraavassa pätevyysjärjestyksessä:

- 1) hankintasopimus
- 2) tarjouspyyntö liitteineen
- 3) tarjous mahdollisine liitteineen
- 4) julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014 Palvelut / YSE 1998).

(Sopimuksessa on ilmoitettava, mitä lakia sopimukseen sovelletaan ja mikä instanssi käsittelee erimielisyydet.)