



Svar på de frågor som kommit på upphandlingen av Kvevlanders rivning:

1. Finns det en mer detaljerad asbestkartläggning där det framkommer mängd samt var asbesten finns.
2. Kvevlandersin kiinteistön purkun tarjouspyynnön liitteenä oli asbestianalyysi. Voisiko saada myös haitta-ainekartoituksen, josta selviää myös asbestipitoisten materiaalien määrä? Jotta haitta-ainepurun voi hinnoitella tarvitaan tietää missä asbestipitoista materiaalia on, mitä asbestia ja kuinka paljon.
3. Finns det asbestkartläggning för insidan av bostadshuset?

Tyvär finns det inte någon mängdberäkning på asbesten i svinhuset. Det finns asbest i mineritskivorna som använts både som fasadmaterial och som beklädnad på innerväggar och innertak. En överslagsberäkning visar att det är ca 4 100m² skivor som då väger ca 41 ton som innehåller asbest. För att göra upphandlingen lika för alla ber vi er räkna med dessa mängder samt ge ett enhetspris per ton för asbestrivning, avfallshantering och transport i anbudet så kan vi beakta ett eventuellt tillägg eller kreditering när avfallet senare vägts vid mottagningspunkten. Skadeämneskartläggningen finns inte som helhet utan den texten har kommit med av misstag.

En kompletterande asbestkartläggning och inventering av hälsovådliga byggnadsmaterial av bostadshuset har utförts 30.9.2022 där det framkommer att även värmeisoleringen på värmerör, ett ventilationsrör samt en golvmatta i badrummet och takskivor i pannrummet innehåller asbest. Se kompletterad asbestkartläggning daterad 3.10.2022. Svar gällande PAH förekomst i bitumenstrykning och tjärpapper har ännu inte kommit. Rivning och avfallshantering av PAH haltiga material görs enligt timdebitering och vikt.

Komplettera era anbud med följande:

1. Enhetspris €/ton för asbestrivning, avfallshantering och transport av mineritskivor som innehåller asbest.
2. Rivning av det asbest som förekommer i bostadshuset som fast pris.
3. Enhetspris €/timmar och €/ton för rivning av och avfallshantering av PAH haltiga material.