



23.2.2023

TEKNISKA EGENSKAPER FÖR SPORTSTUGA TILL KVEVLAX

Byggnadens våningsyta är 100,5m² och ska uppfylla följande krav:

- Byggnaden ska överlätas klar för mottagning åt beställaren 1.11.2023.
- Byggnaden ska uppfylla kraven för en permanent byggnad enligt Finlands byggbestämmelsesamling.
- Byggnaden ska uppfylla de krav som ställs på hindersfri byggnad.
- Byggnadens ska uppfylla kraven i 796/2017 Miljöministeriets förordning om ljudmiljön i byggnader.
- Golven förses med en homogen plastmatta.
- Byggnaden ska ha vattenburen golvvärme som kopplas till luft-vattenvärmepump med intern varmvattenberedare som kopplas i serie med en extern 500L vattenberedare med 6kw el-motstånd. Golvvärmen regleras med rumstermostater, en per omklädningsrum. Termostaterna ska vara placerade så att de är skyddade mot skadegörelse och att obehöriga kan ställa temperaturen.
- Byggnaden ska förses med ventilation med värmeåtervinning. Dimensionering enligt miljöministeriets förordning 1009/2017.
- Byggnaden ska vara flyttbar.
- Byggnaden ställs på en av beställaren byggd betonggrund.
- Leverantören uppgör konstruktionsritningar, tillverkningsritningar, vvs- och el-ritningar (beställaren uppgör situationsplanen).
- El-uttag dimensioneras enligt 0,2 uttag per m². Slutlig placering enligt beställarens önskemål.
- Samtliga utrymmen förses med fasta led-belysningsarmaturer som anpassas till rummens klimat, krav 300lux. Belysningen i Wc-utrymmena ska tändas med rörelsesensorer.
- Byggnadens dörrars låsning anskaffas av beställaren.
- Byggnaden ska ha en vattenpost på utsidan.
- Byggnadens fasad och fasadutrustning inklusive trappor, skyddsräcken, ramper och skyddstak enligt arkitekt ritningar.
- Taket förses med snörashinder ovanför ingångarna.