

Information till elever, vårdnadshavare och personal i Korsholms högstadium

Fastighetsverket ger följande information om utförda och kommande och utförda åtgärder som har inverkan på inomhusluftens kvalitet i skolan

Under sportlovet 2023 har man städlat innertak i korridoren NÖ för att eliminera de fiberkällor som finns i isolering kring rör och kanaler som finns där. Samtidigt har man bytt ut alla ljuddämpare på ventilationssystemet i denna korridor till en modell utan fiberisolering. Tilluftskamrarna i ventilationsaggregaten som betjänar norra och södra korridorerna fibersanerades under sportlovet 2023. Ljuddämpare på mellantaket har bytts ut under våren 2023. Resterande gamla ljuddämpare byts ut under sommarlovet 2023.

Jonisering installeras på samtliga tilluftsaggregat och beräknas vara klart under våren. I labbkorridoren och i gymnastiksalen är jonisering redan installerad. Innertaken i korridorerna NN, SÖ och SN städas under sommarlovet 2023. Ventilationsaggregaten uppdateras med mera kapacitet under sommarlovet 2023.

Undersökningsrapport gällande gymnastiksalen

Investigo Oy Ab har gjort undersökning av den 1972 byggda delen, dock inte den del av byggnaden som grundrenoverades 2017. Undersökningen visar:

- Förhöjda fuktvärden kring omklädningsrummen och delvist i gymnastiksalen som beror på otäta ytor i duschutrymmena (vatten har trängt in i konstruktionerna).
- Förhöjda fiberhalter i inomhusluften, härstammar troligtvis från akustikskivorna i tak och på väggar.
- Unken lukt konstateras i golvet i gymmet och i väggen mot mark
- Gymnastiksalens nedre (gamla) matta är emissionsskadad.

I ytterväggen (delvist gammal yttervägg) kunde endast möjlig mikrotillväxt konstateras i provet, men inga andra indikationer på skador (t.ex. lukt eller förhöjd fukt), varav åtgärdsgränsen ej överskrids.

Övre bjälklaget var till granskade delar i sakligt skick och ingen mikrotillväxt kunde konstateras.

Fortsatta åtgärder gällande gymnastiksal

- Fuktskadan i omklädningsrum och duschutrymmen åtgärdas under sommarlovet 2023
 - Golv + isolering pikas ut, grundplatta torkas.
 - Ny isolering och spackel
 - Nya ytor
 - Förnyande av rör, avlopp och armaturer samtidigt
- Akustikskivor i gymnastiksalen byts ut under sommarlovet 2023

- Ny modell utan fiberisolering
- Armaturer och högtalarsystem åtgärdas samtidigt
- Undertrycksventilering av golv och vägg mot mark i gymdelen utförs under sommarlovet 2023
 - Tillfällig lösning för att förbättra situationen.

Åtgärder av gymväggen och byte av gymnastiksalsmattan utförs inom de närmaste åren. Fortsatt undersökning av musiksalen och planering av långsiktiga lösningar fortsätter under året.

Information

Vårdnadshavare till elever i skolan får information om läget via infobrev som kommer via Wilma. Man kan även följa med läget genom att gå till kommunens webbplats <https://korsholm.fi/boende-och-samhalle/fastighetsverket/reovering-och-sanering-av-korsholms-hogstadium> där det förutom rapporter och utlåtanden även finns aktuell information över fastighetsverkets reparationsåtgärder i skolan.

Elever med symptom

Vid symptom hos elever är det viktigt att man kontaktar skolhälsovården.

Ytterligare information

Fastighetschef Ronny Haglund, tel. 050 69620

Med vänlig hälsning

Korsholms kommun, bildningstjänster, fastighetsverket och inomhusluftgruppen