

**LVI-LAITELUETTELO**BOLE DAGHEM  
HEMSKOGSGRÄND 3  
65610 KORSHOLM,Vaihe:  
Proj.no: 20413071.032  
Piir.no: L00123  
Sivuja: 1  
Tark/Hyv: DANSSuun: 1B2V  
Laadittu pvm: 8.12.2023  
Muutos pvm:  
Revisio:

Rev.	Laitetunnus	Laitetyyppi	Sijainti	Virtaus ilma[m <sup>3</sup> /s]	Virtaus neste[dm <sup>3</sup> /s]	Paine ilma [Pa]	Paine neste [kPa]	Ilman olosuhde [°C/ kJ/kg]		Nestelämpötila [°C]		Läm./jäähd. teho [kW]	SFP- luku	LTO-hyöty suhde [%]	Suod.luokka kv-arvo	Sähkö- teho [kW]	Sähkö- jännite [V]	Nimellis- virta [A]	Urakka		Huomautukset	
		Palvelualue						ennen	jälkeen	ennen	jälkeen								hank.	asen.		
	TK301JP50	Jäähdytyspatteri pisaranerottimella	IVKH	1.35	1.12		26	26	16	12	17	22								IU	IU	NYKYINEN
	TK301TV50	2-tiemoottoriventtiili	IVKH		1.12		16								10					AU	PU	
	TK301JP51	Jäähdytyspatteri pisaranerottimella	IVKH	1.35	1.12		26	26	16	12	17	22								IU	IU	NYKYINEN
	TK301TV51	2-tiemoottoriventtiili	IVKH		1.12		16								10					AU	PU	
	Shunttiryhmä 100P02	Kiertopumppu IV-Jäähdytys	Tekn. tila		2.24		80									1.1	230	15.0		PU	PU	Kolmeks AE-33/2 NC
	100TV40	2-tiemoottoriventtiili	Tekn. tila		2.24		10								25					AU	PU	
	<u>MUUT LAITTEET, KTS KYTKENTÄ- JA SÄÄTÖKAAVIO L16020</u>																					