



Frågor och svar till anbudsfrågan "Solpanelanläggning till Kvevlax Lärcenter"

Fråga:

I planeringen är det inte med "keskitetyn suojaus" som anläggningar på 50kw och mer skall ha. Är det tillåtet att begränsa produktionen till under 50kW?

Svar:

Totala effekten, max 50kVA, begränsas med invertrarnas max effekt 2x25kVA. Effekten som invertern matar till nätet ska begränsas till max 25kVA om inverterns effekt är större.

Till invertern anslutna panelernas sammanlagda effekt kan vara större inverterns effekt.

Kysymyksiä ja vastauksia tarjouspyyntöön "Aurinkopaneelijärjestelmä Koivulahden oppimiskeskukseen (Kvevlax Lärcenter)"

Kysymys:

Laitteet yli 50kW kuuluu käyttää keskitetyn suojaoksen, mutta tämä ei ole mukana suunnitelmissa. Onko sallittu rajoittaa tuotantoa alle 50kW?

Vastaus:

Kokonaisteho, maksimi 50kVA, rajoitetaan inverttereiden maksimi teholla 2x25kVA:lla. Teho joka invertteri syöttää sähköverkolle on rajoitettava maksimi 25kVA:lle jos invertterin teho on suurempi. Invertteriin liitettyjen paneelien kokonaisteho voi olla isompi kuin invertterin teho.