

Frågor och svar till anbudsfrågan

Upphandling av sanering av kryppgrund vid Smedsby-Böle förskola

Fråga 1:

Finns planritning att fås i skala?

Svar 1:

Bifogade ritningar (VA1963-24 Planritning 1 och VA1963-24 Planritning 2) är i skala 1:50.

Fråga 2:

Hur stort område skall rengöras med stålborste?

Svar 2:

Totalt 460 m², enligt arbetsbeskrivningen.

Fråga 3:

Skall plasten fästas med impregnerat bräde och betongskruv även på plintarna i mitten och runt samtliga balkar eller räcker det med varet runt yttre sockeln?

Svar 3:

Plasten ska fästas med impregnerat bräde och betongskruv även i plintarna.