

**Frågor och svar till anbudsfrågan**

Upphandling av sockelsanering vid Klobbskat fiskehamn

**Fråga 1:**

Vilken typ av matta skall användas i de utrymmen som har matta?

**Svar 1:**

I Wc Tarkett optima och i sociala utrymmen Tarkett Granit.

**Fråga 2:**

Stämmer måtten på byggnaden som angetts i arbetsbeskrivningen och finns det en måttritning?

**Svar 2:**

Fel mått har angivits i arbetsbeskrivningen. Det korrekta måttet finns i bifogad måttritning (Klobbskat bottenplan\_måttritning).

**Fråga 3:**

Vilken ytbehandling kommer på skivade väggar.

**Svar 3:**

Samtliga gipsskivor spacklas och målas med Tikkurila Luja 7 eller motsvarande.

**Fråga 4:**

Skall elarbete ingå i offerten?

**Svar 4:**

Samtliga elarbeten ska ingå i offerten.

**Fråga 5:**

Skall VVS-arbete ingå i offerten?

**Svar 5:**

Samtliga VVS-arbeten ska ingå i offerten.