



KESKUS/RYHMÄ	JÄNNITEHÄVIÖ %	OIKOSULKUVIRTA/ A	SULAKKEEN SUURIN SALLITTU VIRTA/ A	KÄYTETTY SULAKE A
NVBC1.1:15 / 1	0,13 (230V)	168	63	nyk.
NVBC1.1:8 / 1	0,1 (230V)	182	63	nyk.
NVBC1.1:8 / 2	0,87 (228V)	108	35	nyk.
VBC1.1:7 / 1	0,46 (229V)	157	50	16
VBC1.1:7 / 2	1,21 (227V)	85	25	16
NVBC1.1:1 / nyk.	1,55 (226V)	99	35	nyk.
NVBC2.2:4 / nyk.	0,76 (228V)	74	25	nyk.

Merkki	Pvm.	Muutos	Suunn.	Tark.
Mustasaaren valaistuksen saneeraus 2025, Mustasaari VALAISTUSSUUNNITELMA VERKON JÄNNITEHÄVIÖT JA NOLLAUSEHDOT				
			Sivu 1/1	
Pvm.		Pvm.		
Hyv.		Hyv.		
Tark.		Tark.		
				PIIR. NRO R11/7
Pvm. 31.1.2025		Pvm.		
Suunn. J-M Posti		Hyv.		
Tark. T. Posti		Tark.		