



**KORSHOLM
MUSTASAARI**

KOMU/2510/02.08.01.03/2025
2.10.2025

Kysymykset ja vastaukset tarjouspyyntöön

Hankinta: Solgårdin kulunvalvonnan päivitys

Kysymys 1:

Mitä tunniste-/lukijateknologiaa kohteessa halutaan käyttää?

Vastaus 1:

Tunniste-/lukijateknologia HID Signo keypad Reader 20k.

Kysymys 2:

Onko kohteessa jo Security Expert keskuslaitteet vai tarjotaanko urakassa uudet keskuslaitteet?

Vastaus 2:

Kohteessa on jo ennestään Security Expert johon tämän projektin ovet liitetään.