

Upphandling av sanering av golv vid Mustasaaren Keskuskoulu/ Hankinta: Mustasaaren Keskuskoulun lattian saneeraus

Fråga 1:

Skall dörrkarmar monteras bort?

Svar:

Ja dörrkarmar monteras bort och mattuppvik monteras bakom dörrkarmar.

Kysymys 1:

Tuleeko ovien karmit irrottaa?

Vastaus:

Kyllä, ovien karmit irrotetaan ja maton ylösnosto asennetaan ovikarmien taakse.