



Frågor och svar till anbudsfrågan

Upphandling av uppdatering av läsare för passagekontrollsystemet
KOMU/1038/02.08.03/2026

1. Finns redan Security Expert controllers i fastigheterna?

Svar: Ja

2. Är Security Expert överflyttning gjord i fastigheterna?

Svar: Ja

3. Ska det i offerten ingå dörrspecifika Security Expert licenser?

Svar: Nej, behövliga licenser finns redan.

4. I anbudsfrågan ingår DCU-dörrterminaler i motsvarande mängd som antal dörrar. Ska varje dörr ha egen DCU-dörrterminal fastän en dörrterminal kan användas till två dörrar?

Svar: Det behövs egen DCU-dörrterminal till varje dörr, detta på grund av att befintlig kabelring används.

Kysymykset ja vastaukset tarjouspyyntöön

Hankinta: kulunvalvontajärjestelmän etälukijoiden päivittäminen
KOMU/1038/02.08.03/2026

1. Onko kohteissa Security Expert kontrollerit olemassa?

Vastaus: On olemassa.

2. Onko kohteisiin tehty Security Expert transitio?

Vastaus: On tehty.

3. Lasketaanko tarjoukseen ovikohtaiset Security Expert lisenssit?

Vastaus: Ei, tarvittavat lisenssit ovat jo olemassa.

4. DCU ovipäätteitä on tarjouspyynnössä ovimäärää vastaava määrä. Lasketaanko jokaiselle ovelle oma DCU ovipäätte, vaikka yhdellä ovipäätteellä tehtävissä 2 ovea?

Vastaus: Jokaiselle ovelle oma DCU-ovipäätte, johtuen että olemassa oleva kaapelointi hyödynnetään.